



**Legenda:**

- przewody c.o. - zasilenie
- - - przewody c.o. - powrót
- ⊕ .. pion c.o.
- ▬ grzejnik istn.
- ▨ grzejnik istn.
- ⊕ typ A - grzejnik żeliwny H=60 cm, B=22cm
- ⊕ typ B - grzejnik żeliwny H=75 cm, B=22cm (wiszący lub stojący)
- ⊕ typ C - grzejnik żeliwny H=75 cm, B=11cm
- ⊕ typ D - grzejnik żeliwny H=110 cm, B=22cm
- ⊕ typ E - grzejnik płytowy (21 lub 22)
- ⊕ typ F - grzejnik członowy
- ⊕ typ G - grzejnik rurowy
- ∞ wentylator łazienkowy wywiewny

nr pom.	nazwa pom.
1.1	sekretariat dyrektora
1.2	pokój prac. socjalnych
1.3	pokój pedag. grup interw.
1.4	pokój
1.5	pokój kierownika adm.
1.6	sala I gr. wsp. dzien.
1.7+ 1.7A	pokoje zaopatrzenia
1.8	pokój biurowy - place
1.9	pokój księgowej
1.10	pokój kasy
1.11	toaleta personelu
1.12	pokój biurowy
1.13	korytarz
1.13A	magazyn (łazienka do likwidacji)
1.14	gabinet pielęgniarstwa
1.15	pokój biurowy
1.15A	pokój biurowy (kierownik administracyjny)
1.16	sala II gr. wsp. dzien.+aneks
1.17	pokój zastępcy dyr.
1.18	łazienka gr. dzien./do likw.
1.19	gabinet terapeutyczny (łazienka do likwidacji)
1.20	gabinet terapeutyczny (łazienka do likwidacji)
	<b>GRUPA WSPARCIA DZIENNEGO</b>
1.21	korytarz grupy wsp. dzien.
1.22	sala III gr. wsp. dzien.
1.23+1.23A	gabinet terapeuty gr. wsp.
1.24	gabinet terapeutyczny (WC do likwidacji)
1.25	gabinet logopedy gr. wsp.
1.26	łazienka
1.27	klasa II
1.27 A	klasa II
1.28	klasa III
1.29	pokój koord. wsp. dzien.
1.30	gabinet dyrektora

Projektował:	mgr inż. Agnieszka Matysa upr. bud. nr 82/Sz/2002	Data:	04.2012
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Najmanowski upr. bud. nr 8/97/Sz		
Opracował:	dr inż. Krzysztof Tarnowski	Skala:	1:100
Nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY remontu i rozbudowy instalacji sanitarnych w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66, dz. nr 38/21		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.	Rys nr:	7